

Certifikat

SC0629-10

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

T-Tak EVO, Underlagstäckning

Innehavare

T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 VETLANDA.
Organisationsnummer: 556191-0737.
Tel: 0383-599 00 10, Fax: 0383-146 64.
E-post: info@t-emballage.se, Hemsida: www.t-emballage.se.

Produkt

T-TAK EVO, underlagstäckning bestående av en polymermodifierad (SBS) bitumen på en polyesterstomme. Båda sidor av är belagda med polypropenväv. Produkten har en självklistrande kant belagd med en skyddsfolie samt en frilagd kontaktkant.

Avsedd användning

Underlagstäckning på träunderlag som vattenavledande skikt under taktäckningar med lägsta taklutningen 6°.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325 (Allmänt råd)
Taksäkerhet, Allmänt	8:241

Produkten har också bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 009, typ 2 material "Underlagstäckning på träunderlag" och uppfyller dessa krav

Tillhörande handlingar

T-Tak EVO Underlagstäckning, Monteringsanvisning daterad 2011-10-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-04-0320., Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
T-Emballage AB, Vetlanda



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum

T-Emballage AB
SP
SP Certifiering
T-TAK EVO
SC0629-10
Underlagstäckning
datum

Bedömningsunderlag

Rapport FX012457, FX012457A, FX115664, FX 116170, 6F015398C och 6F013179 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Förväntad livslängd bedöms vara minst 25 år under förutsättning att produkten hanteras och monteras i enlighet med detta bevis och de tillhörande handlingarna.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas utan övertäckning under en period som ej överstiger två månader.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-09-22.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-11-24.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Håkan Thiman

Stefan Coric